Форма 2

А К Т
ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Газопровод Р≤0,6 МПа к МРП-1000, газопровод Р≤0,3 МПа к ДРП-5 шт. и газопровод низкого давления к жилым домам по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, территория КП Медная подкова, ж.д. №16,17,18,19,20

(наименование и адрес объекта)

г. Подольск «_____» _____ 2017 г.

Приемочная комиссия в составе: председателя комиссии

Главный инженер конструктор ООО «Семейный дом» Рудаков М.А.

(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии – представителей:

стройконтроль заказчика Начальник Подольской РЭС Шумейко А.Е.

(фамилия, имя, отчество, должность)

проектной организации Гл. инженер проекта «Подольскмежрайгаз» Елисеев А.А.

(фамилия, имя, отчество, должность)

филиала ГУП МО «Мособлгаз»

«Подольскмежрайгаз» Начальник Подольской РЭС Шумейко А.Е.

(фамилия, имя, отчество, должность)

Представитель Ростехнадзора

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком

(Генеральным подрядчиком) Филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Подольскмежрайгаз»

(наименование организации)

Предъявлен к приемке законченный строительством Газопровод Р≤0,6 МПа к МРП-1000, газопровод Р≤0,3 МПа к ДРП-5 шт. и газопровод низкого давления к жилым домам по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, территория КП Медная подкова, ж.д. №16,17,18,19,20

(наименование объекта)

Элементы	Количество	Тип
Общая протяженность, п.м.	2290,62	
в т.ч. распредеделительный	2174,54	
а) распределительный газопровод Р≤0,6МПа	593,5	
подземный,м	591,6	
в т.ч. Ø-110х10 мм, м	589,55	
Ø-108х3,5 мм, м	2,05	
надземный, Ø-108х3,5 мм, м	1,9	
б) распределительный газопровод Р≤0,3Па	1581,04	
подземный, м	1577,75	
в т.ч. Ø-160х14,6 мм, м	64,4	
Ø-110х10 мм, м	1511,0	
Ø-159х4,0 мм, м	2,35	
надземный,м	3,29	
в т.ч. Ø-159х4,0 мм, м	1,73	
Ø-25х3,2 мм, м	1,56	
Диаметр номинальный, мм	100,150	
Рабочее давление, МПа	0,6;0,3;0,002	
Тип изоляции	в/ ус.	
Количество вводов, шт.	5	
Общая протяженность п.м.	116,08	
а)газопровод Р≤0,3МПа	115,33	
подземный, м	96,8	
Ø-32х3,0 мм, м	79,8	
Ø-32х3,5 мм, м	17,0	
надземный, м	18,53	
Ø-32х3,5 мм, м	2,95	

Ø-25х3,2 мм, м	15,58	
б)газопровод Р≤0,002МПа Ø-32х3,2 мм, м	0,75	
На газопроводе установлено:		
Запорные устройства, в т.ч. полиэтиленовые:		
задвижки, шт.	6/1	DN 100/150 AVK
краны, шт.	5/5/5	POLYTEC DN-25/32 Балломакс DN-25 11Б41п3 DN-32
Переходы сталь-полиэтилен, шт.	2	
Контрольные пункты, контрольные устройства, шт.	17	
Контрольные трубки, шт.	14	
Изолирующие соединения, шт.	1/1/5	Ду100/150/25 НЭМС
Футляры, шт.	14	
Другие сооружения	1/5	МРП-1000/ДРП

На законченном строительством объекте: Газопровод Р≤0,6 МПа к МРП-1000, газопровод Р≤0,3 МПа к ДРП-5 шт. и газопровод низкого давления к жилым домам по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, территория КП Медная подкова, ж.д. № 16,17,18,19,20
(наименование объекта)

субподрядными организациями нет
(наименование организации)

выполнены следующие работы нет

Проект № 15/1170-ГСН разработан «Подольскмежрайгаз»
(наименование организации)

3. Строительство системы газоснабжения объекта осуществлялось в сроки:
Начало работ 17.11.2016 (месяц, год), окончание работ 12.04.2017 (месяц, год)

4. Документация на законченный строительством объект предъявлена в объёме, предусмотренном СНиП 42-01-2002, ТСН по приёмке.

Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, определила соответствие выполненных строительно-монтажных работ проекту, провела, при необходимости, дополнительные испытания (кроме зафиксированных в исполнительной документации)
(виды испытаний)

Решение приемочной комиссии:

1. Строительно-монтажные работы выполнены в полном объёме в соответствии с проектом и требованиями СНиП 42-01-2002, ТСН.
2. Предъявленный к приёмке объект вместе с прилагаемой исполнительной документацией считать принятым заказчиком с «_____»_____2017г.

ОБЪЕКТ ПРИНЯТ

Председатель комиссии _____ М.А. Рудаков
(подпись)

Представитель проектной организации _____ А.А. Елисеев
(подпись)

Стройконтроль заказчика _____ А.Е. Шумейко
(подпись)

Представитель филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Подольскмежрайгаз» _____ А.Е. Шумейко
(подпись)

Представитель Ростехнадзора _____
(фамилия, имя, отчество, должность)

ОБЪЕКТ СДАН

Представитель подрядчика
(Генерального подрядчика) Нач-к ОСМР «Подольскмежрайгаз» _____ С.В. Беляев
(фамилия, имя, отчество, должность, подпись)