

А К Т

ПРИЕМКИ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНОГО ПУНКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

г. Подольск « » 2017 г.

Московская область, г.о. Домодедово, территория КП Медная Подкова

(наименование и адрес объекта)

Комиссия, назначенная приказом № 28 от 10.07.2017

(№ приказа, дата)

в составе председателя комиссии

Главный инженер конструктор ООО «Семейный дом» Рудаков М.А.

(наименование организации, должность)

и членов комиссии :

Подрядчик Начальник ОСМР «Подольскмежрайгаз» С.В. Беляев

(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество, должность)

Стройконтроль заказчика Начальник Подольской РЭС Шумейко А.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, должность)

Представитель проектной организации

Гл. инженер проекта «Подольскмежрайгаз» Елисеев А.А.

(фамилия, имя, отчество, должность)

Представитель филиала ГУП МО «Мособлгаз»

«Подольскмежрайгаз» Начальник Подольской РЭС Шумейко А.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, должность)

Представитель Ростехнадзора

(фамилия, имя, отчество, должность)

Рассмотрела проект и проверила исполнительно-техническую документацию, составленную на выполненные работы в следующем составе:

№№пп	Наименование документа	Количество листов
1	Проект и пояснительная записка	1 альбом
2	Строительный паспорт	
3	Заключение о проверке стыков физическими методами контроля	
4	Протокол механических испытаний стыков	
5	Паспорта на газовое оборудование	20 шт.
6	Акты освидетельствования скрытых работ	
	а) по строительной части, теплоснабжению, отоплению, вентиляции	
	б) по монтажу электроосвещения, грозозащиты, заземления	2л
7	Акт на ревизию оборудования	1л

Комиссия произвела внешний осмотр МРП, оценила качество работы и определила техническую готовность МРП по следующим элементам:

№№ пп	Элементы	Количество	Тип
1	Здание МРП	1	металл.
2	Регуляторная установка		
	а) регуляторы № 95465.95488	2	РДГ-50В/30
	б) предохранительно-запорные клапаны		встроенный
	в) фильтры № 6997,6998	2	ФГС-1, Ду-50
	г) предохранит.-сбросной клапан № 199	1	ПСК-25 ПВ
	д) индикатор перепада давления №14764,15147	2	ИП-5ДЛ
	д) задвижки, краны Ду-50	4	«TEMPER»
	Ду-25	4/1	«TEMPER»(ш) / «TEMPER»
	Ду-20	4	«TEMPER»(ш)
	Ду-15	1	«TEMPER»
	Ду-15	5	11Б27П6
	е) кран кнопочный для манометра	2	АГ-MG1/2M20x1,5
3	Контрольно-измерительные приборы		
	а) расходомеры		
	б) манометры пружинные	1	МТ-100Р 0-1,0 МПа
		1	МТ-100Р 0-0,25 МПа
4	Средства телемеханизации		
5	Средства связи		

«Подольскмежрайгаз»

(наименование проектной организации)

« » 2016 г. и согласованному с филиалом ГУП МО «Мособлгаз»
(наименование организации)

« 02 » 11 2016 г. за № 49273

Строительная часть выполнена ОСМР «Подольскмежрайгаз»

(наименование организации)

Монтаж газового оборудования выполнен ЗАО «Газстрой»

(наименование организации)

Строительство начато « 17 » 11 2016 г. и закончено « 12 » 04 2017 г.

Комиссия считает, что строительно-монтажные работы по строительству ГРП выполнены в соответствии с требованиями СНиП по производству и приёмке работ по строительству систем газоснабжения.

На основании изложенного, комиссия считает здание и газовое оборудование ГРП принятым в эксплуатацию

Председатель комиссии

(подпись, Ф.И.О.)

М.А. Рудаков

Члены комиссии

(подпись, Ф.И.О.)

С.В. Беляев

(подпись, Ф.И.О.)

А.Е. Шумейко

(подпись, Ф.И.О.)

А.А. Елисеев

(подпись, Ф.И.О.)

А.Е. Шумейко

Представитель Ростехнадзора

(фамилия, имя, отчество, должность)

