

Пример

Унифицированная форма № ОС-15
Утверждена постановлением Госкомитета России от 21.01.2003 № 7
Утверждаю
Зам. генерального директора -
технический директор
С.В.Морозов

Организация-заказчик

ЗАО "Пикалевский цемент"
(наименование)

Форма по ОКУД
по ОКПО

Основание для составления акта

Цех обжига клинкера
(наименование структурного подразделения заказчика)
договор
(наименование документа)

номер 1
дата 09.09.2002г.

Счет, субсчет, код аналитического учета

АКТ

о приемке-передаче оборудования в монтаж

Номер документа	Дата составления
	16.03.2010г.

Дата	сдачи в монтаж	
	сдачи в эксплуатацию	по договору фактическая

Место составления акта
Организация-изготовитель
Организация-поставщик
Монтажная организация

Центральный склад	по ОКПО
ЗАО "Альстом Пауэр Ставан"	по ОКПО
(наименование)	
ЗАО "Альстом Пауэр Ставан"	по ОКПО
(наименование)	
(наименование)	по ОКПО

1. Перечисленное ниже оборудование передано для монтажа в

цех обжига клинкера, печь №5 инв.№ 305708 КВЛ 0000080
(наименование здания, сооружения, цеха)

Оборудование					Поступление на склад заказчика		Кол-во	Стоимость, руб.		Примечание
наименование	номер заводской (номенклатурный)	номер паспорта (маркировки)	позиции по технологической схеме	тип, марка	дата	номер акта приемки		единицы	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Системы обогрева бункера электрофилтра чертеж 07.39500.ТХ.3С-049, тн					17.06.2008 24.06.2008		0,181	60 900,00	11 022,90	07.39500.ТХ.3С-049
Шкаф вводной ШВ ЭФ 1250А, шт.					18.04.2008		1	267 717,28	267 717,28	ШКАФ ШВ ЭФ 1250А
Шкаф управления электрофилтром ШВ ЭФ 630А, шт.					18.04.2008		3	189 805,00	569 415,00	ШКАФ ШВ ЭФ 630А
Электрокомпоненты к электрофилтру, компл					18.04.2008		1	12 579,03	12 579,03	ЭЛЕКТРОКОМПОНЕНТЫ
Электронагревательный элемент (ТЭН) изолятора вала электрофилтра ЭСГ 1х3-32х40х80х130х5 чертеж АПСТ.067155.560, шт.					18.04.2008		4	15 986,25	63 945,00	АПСТ.067155.560
Электронагревательный элемент (ТЭН) обогрева бункера электрофилтра ЭСГ 1х3-32х40х80х130х5 чертеж АПСТ.067159.080, шт.					18.04.2008		26	13 499,50	350 987,00	АПСТ.067159.080
Электронагревательный элемент (ТЭН) опорного изолятора электрофилтра ЭСГ 1х3-32х40х80х130х5 чертеж АПСТ.067158.040, шт.					18.04.2008		13	15 986,25	207 821,25	АПСТ.067158.040
Всего по акту:							48,181	X	1 483 487,46	X

Оборотная сторона формы № ОС-15

При приемке оборудования в монтаж установлено:

оборудование соответствует проектной специализации или
чертежу (если не соответствует, указать в чем несоответствие) _____

Оборудование передано комплектно (указать состав комплекта и технической документации,
по которой произведена приемка, и какая комплектность) _____

Дефекты при наружном осмотре оборудования не обнаружены (если обнаружены, подробно их перечислить)

Примечание. Дефекты, обнаруженные при монтаже, наладке и испытании
оборудования, оформляются актом о выявленных дефектах
оборудования (форма № ОС-16)

Заключение о пригодности к монтажу: пригодно к монтажу

Сдал		Принял	
Зав. складом	Представитель организации-заказчика	Представитель монтажной организации	
<u>(должность)</u>	<u>(подпись)</u>	<u>(подпись)</u>	<u>(подпись)</u>
	<u>(расшифровка подписи)</u>	<u>(должность)</u>	<u>(расшифровка подписи)</u>

М.П.

Указанное оборудование принято на ответственное хранение

Материально ответственное лицо Начальник отделения (подпись) Смирнов Р.Б.
общая кладовая (должность) (расшифровка подписи)

" " 20 г.