

МОСКОВСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Римма и 7

"Юго-западный" ОАО "МОЗК"
 Наименование организации (собственник)
 Директор Щербаков С. Н.
 Должность, Ф.И.О. руководителя
 г. Москва, ул. Болотников-
 Юридический и фактический адрес, телефон
 екая, д. 23; тел. 657-80-04
 ИНН 7720518494

AKT

от « 19 » октября 20 10 г.

в присутствии руководителя (заявителя), технического руководителя или ответственного за электрохозяйство
наблюдателя ЭТУ предприятия № 71 Румяна № 7
Бороженко В.А. ; 657-80-04
(Наименование организации, Ф.И.О., телефон)

В результате установлено:

2. Проект (однолинейная схема) электроснабжение э.п. Урмановск МК, "Шербутка"
Разработчик ЗАО "ЭКОТЕПЛОГАЗ"

Согласованный:

Согласованный:

с энергосбытовой организацией « 02 » 06 2010 г.

с сетевой организацией 22 рн ЛКС 18 06 2010 г.

с региональным диспетчерским управлением (РДУ) * — — 20 г.

с Ростехнадзором « 27 » 07 2010 г.

3. Разрешение на присоединение мощности № 14722/17/22р/4-267 от 28.04.2008
Уст. 81 кВт., един. 60 кВА

Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между
22 районом УКС ЮЗАО МКС-филиалом ОАО "МОЭК" и филиалом №7
Юго-западный ОАО "МОЭК" №МКС/10.22/9 от «03» 10 2008 г.

4. Категория обеспечения надежности электроснабжения:
по проекту 2 (вторая)

фактически

2 (вторая)

5. Расчет за электроэнергию производится:

По счетчикам (тип) Меркурий 230 АРТ-03 № 0538 P655-10 / 05887691-10 Гос. пов. 2010 г.

С измерительными трансформаторами (тип, коэффициент, номинальная нагрузка)

Т/Т 0,66 К = 20 100/5 - 2 шт;

Защита на вводах электроустановки выполнена (номинал, тип реле и уставка РЗ, пл. вставка и т.д.)

автоматический выключатель 630 А - 100 А;

6. Ответственный за электрохозяйство нагельник ЭТУ Римака №7 Бороженко В.А.

(Должность, Ф.И.О.)

назначен приказом руководителя от 30.04.2010 № 177-289/10

Проверка знаний (дата, группа по Э.Б.) 21.04.2010; группа В э.цет. как эо и вышка 1000В

7. Организация эксплуатации и обслуживания электроустановок осуществляется персоналом потребителей

Обеспеченность обслуживающим персоналом обеспечена в соотв. с требованиями
ми ПТЭЭП и МРБЭЭ

8. Наличие эксплуатационной документации:

8.1. Наличие технической документации (да, нет):

утвержденной принципиальной (однолинейной) электрической схемы да;

должностных инструкций да;

инструкций по эксплуатации да;

бланков нарядов да;

списков лиц, имеющих право: выдачи нарядов, оперативных переключений и др. да

8.2. Наличие журналов (да, нет):

оперативного да;

проверки знаний да;

инструктажа вводного и по охране труда электротехнического персонала да;

учета и содержания средств защиты да;

противоаварийных тренировок да;

учета и содержания электроинструмента да;

учета аварий и отказов да;

работ по нарядам и распоряжениям да;

инструктажа на 1 группу да;

9. Наличие электрозащитных средств: в наличии в соотв. с пред. Инструкцией по применению и использованию средств защиты, используемых в э.цет.

10. Протоколы испытаний и измерений от «10» сентября 2010; 15 августа 2010г
ЗАО «Антикор»

Свидетельство о регистрации электролаборатории № 26-02/10 от 19 февраля 2010г

Выдано Федеральной службой по эколог. технол. и атом. надзору

11. Результаты осмотра электроустановки.

Соответствует требованиям действующих
Норм и Правил

Заключение:


Электроустановка отвечает (не отвечает) техническим условиям, требованиям проектной документации, установленным требованиям безопасности, требованиям правил эксплуатации и может быть допущена (не может быть) в эксплуатацию по существующей схеме

Акт действителен до «19» января 2011г.

Если в течение указанного срока электроустановка не будет подключена к сети, ее осмотр осуществляется повторно.

Должностное лицо

территориального органа Ростехнадзора:



(Ф.И.О.)

Заявитель (или иной законный представитель):

(Подпись, штамп)

Бороженко В.А.
(Ф.И.О.)

Подпись

21.10.2010