



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

Юр. адрес: ул. Рождественка, д.5/7, Москва, 107031 Почт. адрес: Газетный пер., д.3-5, стр.1, Москва, 125993
Телефон: (495) 202-43-89, Факс: (495) 291-43-65 E-mail: info@centronadzor.ru <http://www.centronadzor.ru>

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела НОДТУС
Должность лица, утвердившего акт осмотра

Подпись

/В. П. Шагаев/
Ф.И.О.

«29» 2010 г.

Организация (собственник)

ОАО «МОЭК»

Наименование организации

Первый заместитель директора - главный инженер Филиала №15 «Социально-бытовой»
ОАО «МОЭК»

Должность Ф.И.О. руководителя (владельца)

/ В.В. Сидоркин

М. П.

Юридический адрес: 111141, г. Москва, ул. Электродная, д. 4 А, ИНН 7720518494

Фактический адрес: МО, Истринский р-он, Косторовский с.о. дер. Мансурово. ОЦ «Красная Гвоздика»
Телефон (495) 954-29-15,

АКТ

ОСМОТРА ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

№ 26-469/10 от «27» 10 2010 года

Котлы водогрейные Vitoplex 100PV1- 2 шт. (зав. № 7192488000030102; зав. № 7192488000029106), установленные в котельной Предприятия №1 ОЦ «Красная гвоздика» Филиала №15 «Социально-бытовой» ОАО «МОЭК» по адресу: МО, Истринский р-он, Косторовский с.о., д. Мансурово.

(наименование энергоустановки, почтовый адрес)

Акт составлен государственным инспектором Центрального Управления «Ростехнадзора»

Чудиным Александром Сергеевичем, тел. 8-905-773-20-84

(должностное лицо территориального органа Ростехнадзора)

(Ф.И.О., № телефона),

Центральное Управление «Ростехнадзора», г. Москва, Газетный переулок д. 3/5 стр. 1

(наименование организации, адрес)

в присутствии руководителя (заявитель), технического руководителя или ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок

главного инженера Филиала №15 «Социально-бытовой» ОАО «МОЭК» Сидоркина В.В., 8-495-954-29-15

(наименование организации, должность, Ф.И.О, № телефона)

в том, что «27» 10 2010 г. проведена проверка технической, исполнительной, пуско-наладочной и эксплуатационной, документации и осмотр технического состояния

Котлы водогрейные Vitoplex 100PV1- 2 шт. (зав. № 7192488000030102; зав. № 7192488000029106, мощностью 1350 кВт каждый
(наименование энергоустановки)

По результатам проверки и осмотра установлено:

1. Состав и характеристика тепловых энергоустановок и тепловых сетей:

Назначение теплоснабжение ОЦ «Красная Гвоздика»

Характеристика тепловых сетей:

Протяженность, м: _____

Диаметр, мм: _____

Вид прокладки: _____

Точка присоединения: _____

Назначение здания, где вводится система теплоснабжения ОЦ «Красная Гвоздика»

Тип теплоснабжающей установки водогрейные котлы Vitoplex 100PV1- 2 шт. (зав. № 7192488000030102; зав. № 7192488000029106) мощностью 1350 кВт каждый;

Теплоснабжающая организация _____

1.1.2. Проект системы теплоснабжения разработан ОАО «МОЭК-ПРОЕКТ» (СРО 0160-2009-7715693-797-П-2) № _____ от "____" "____" г. по ТУ на присоединение к тепловым сетям за № _____ от "____" "____" 2010 г. на тепловую нагрузку _____ Гкал/час.

1.1.3. Проект системы теплоснабжения согласован _____ №15-7-НП-РП/08 _____:

- с ЦУ Ростехнадзора за №02-ПД-25933-2010 от "05 мая" 2010г.

- в части организации учета с теплоснабжающей организацией _____

за № _____ от "____" "____" "____" г.

наименование организации

5. Проектные тепловые нагрузки

№ п/п	Наименование	Вид нагрузки, Потребление	Количество	Единица измерения
1	Отопление	Макс	1.331	Гкал/ч
2	Вентиляция	Макс	1.296	Гкал/ч
3	Кондиционирование	Макс		Гкал/ч
4	Технологические нужды	Макс		Гкал/ч
5	Горячее водоснабжение	Макс	1,813	Гкал/ч
	Итого		4,440	Гкал/ч
6	Горячее водоснабжение	Ср. час.	0,824	Гкал/ч

6. Характеристика теплоносителя в точке присоединения к источнику тепловой энергии

Наименование теплоносителя (вода, пар)	Располагаемый напор, кгс/см			Температурный режим, °С			Статическое давление, атм.
	P1	P2	ΔP	T1	T2	ΔT	
<u>Вода (система отопления и вентиляции)</u>	<u>3,6</u>	<u>2,2</u>	<u>1,4</u>	<u>95</u>	<u>70</u>	<u>25</u>	
<u>вода (система ГВС)</u>	<u>3,6</u>	<u>1,8</u>	<u>1,8</u>	<u>60</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	

7. Техническая документация:

7.1 Справка о выполнении технических условий _____

7.2. Акт комплексного опробования теплового оборудования _____

7.3. Акты:

гидравлических испытаний оборудования:

отопления б/н от октября 2010г.

вентиляции _____

ГВС б/н от октября 2010г.

технические нужды _____

теплового пункта _____

тепловой сети _____

промывки тепловой сети _____

учет тепловой энергии _____

7.4. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между

нет

(наименование организаций, даты и номера актов)

7.5. Пусконаладочные работы и испытания выполнены ЗАО «Антикор»

(наименование организации)

7.6. Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановок _____

7.7. Отчетная документация по проведению пусконаладочных работ в составе:

7.7.1. Отчет по проведению ПНР _____

7.7.2. Энергетический паспорт здания от _____ 20 __ г.

7.7.3. Положительное заключение экспертной организации освидетельствования технического состояния тепловых установок и сетей № _____ от «__» ____ 201 г.,
выдано _____

8. Организация эксплуатации:

8.1. Эксплуатация тепловых энергоустановок осуществляется предприятие №1 Филиала №15 «Социально-бытовой» ОАО МОЭК

(название предприятия, организации)

по договору нет

Акт приема передачи тепловых энергоустановок на эксплуатацию между собственником и эксплуатирующей организацией ОАО «МОЭК»

8.2. Лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок:

от заказчика назначен приказом № ПФ15-15-478/9 от 20.11 2009 г. Главный инженер
Предприятия №1 ОЦ «Красная звезда» Филиала №15 ОАО «МОЭК» Афанасьев А.И.
(должность, Ф.И.О).

который прошел проверку знаний ПТЭ ТЭ и ПТБ ТУ и ТС (протокол № 37 от 16.09.2009г.)

от подрядчика назначен приказом № ____ от _____ 2010 г.

(должность, Ф.И.О).

который прошел проверку знаний ПТЭ ТЭ и ПТБ ТУ и ТС (протокол № _____

от _____ 2010 г.)

8.3. Достаточность по количеству и квалификации теплотехнического персонала

8.4. Наличие технической документации (да, нет):

технический паспорт на тепловые сети в наличии

технический паспорт на тепловую (телопотребляющую) энергоустановку в наличии

утвержденной принципиальной тепловой схемы в наличии

должностных инструкций в наличии

инструкций по эксплуатации в наличии

списки лиц, имеющих право выдачи нарядов, оперативных

переключений и др. в наличии

8.5. Наличие технологической документации в наличии

8.6. Наличие технологической оснастки и инструмента для эксплуатации тепловой энергоустановки в наличии

8.7. Состояние защитных средств, их достаточность в наличии

8.8. Наличие средств пожаротушения в наличии

8.9. Наличие журналов (да, нет):

оперативного в наличии

инструктажей персонала в наличии;

проверки знаний в наличии;

учета защитных средств в наличии;

учета выдачи нарядов-допусков в наличии;

технических освидетельствований в наличии ;

8.10. Техническое состояние (соответствие правилам и нормам):

тепловые сети _____

тепловые пункты _____

системы отопления _____

системы вентиляции, кондиционирования _____

системы горячего водоснабжения _____

системы сбора и возврата конденсата _____

8.11. Результаты осмотра тепловой энергоустановки.

исп. подгот. не требуется ПМ.

8.12. Тепловая энергоустановка Котлы водогрейные Vitoplex 100PV1- 2 шт. (зав. № 7192488000030102; зав. № 7192488000029106), установленные в котельной предприятия №1 Филиала №15 «Социально-бытовой» ОАО «МОЭК» по адресу: МО, Истринский р-он, Костровский с.о., д. Мансурово, ОЦ «Красная Гвоздика»

отвечает установленным техническим требованиям и может быть допущена в эксплуатацию.

Акт действителен постоянно 1. с.р. 2016.

Если в течение указанного срока тепловая установка не будет подключена к сети, ее осмотр осуществляется повторно.

Должностное лицо

Государственный инспектор/

(Подпись, штамп)

/А.С. Чудин

расшифровка подписи (Ф.И.О.)

Заявитель (или иной законный представитель):

(Подпись, штамп)

/ В.В. Сидоркин

