

Акт
на скрытые работы

г. Москва

«18» 02 2009г.

При выполнении строительных работ по прокладке газопровода по
стенам зданий по адресу:

5-я Тобольская аллея, д.10, стр.3

строительно-монтажная организация ПСК "Газосервис-М"

проект № 2008-245 ПК, ПСВ


выполненный ООО "Русская Энергосеть"

Наименование скрытой работы, ее описание, характеристика
применяемых материалов

1. Крепление к кирпичным стенам зданий выполнено по нормам
альбома серии 5-905-8 УГ4-1 ОСМн. УГ4-2.00 СБ.
2. При пересечении стен газопровод заключен в футляр по нормали
альбома серии 5.905 УГ-10.00 СБ.
3. Цокольный ввод выполнен по нормали УГ-12 СБ.

Главный инженер

Прораб



Умников А.В.

Гайде С.С.