

АКТ испытания газопровода на герметичность

гор. Москва

25. 02 2009 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители:

Управления технического надзора ГУП «Мосгаз» инженер

(должность)

Крахмалыч Н.В.

(Ф.И.О.)

Строительно-монтажной организации Пек "Газсервис-М"

(наименование организации)

прораб

(должность)

Райс Р.Р.

(Ф.И.О.)

составили настоящий акт в том, что газопровод низкого давления

(какого давления)

5-я Тобольская Ямале

(адрес объекта)

построенный

дом № 10, стр. 3 по проекту № 2008-295 ГИИ института ООО "Русская Энергетика"

ГЭС

общей длиной 50.26 м.к. подвергался испытанию на герметичность

манометром № 5664

кл. точности 0.4

последняя

дата поверки 19.05.08г.

Характеристика газопровода				Вид изоляционного покрытия	Продолжительность испытания, Час	Замечания	Дата		Результаты испытания	
Д (мм)	диаметр п.м.	Материал	Раб. МПа				число	месяц	Испытательное давление МПа	Падение давления
<u>в земле</u>										
<u>57x3.5</u>	<u>16.20</u>	<u>сталь</u>	<u>н.г.</u>	<u>МПКР</u>	<u>24</u>	<u>I</u>	<u>19</u>	<u>02</u>	<u>0,6</u>	<u>Нет</u>
<u>57x3.5</u>	<u>34.06</u>	<u>сталь</u>	<u>н.г.</u>	<u>окраска 2 раза</u>		<u>II</u>	<u>20</u>	<u>02</u>	<u>0,6</u>	

Опрессовка производилась: от (ПК) 0 от запорки у места врезки

в земле

До (ПК) запорки после крана на опусках к приборам

На основании изложенного:

Возможно присоединение вновь проложенного газопровода диаметром 57 мм

и по схеме звон
Общей длиной 50,24 м (от ПК0 до ПК0+40,00) к действующему сталь
(материал газопровода)

газопроводу н.д. диаметром 300, проходящему по
(нового диаметра) (мм)

б-я Токмоветская аллея, д. 10, стр. 3
(наименование улицы, пер. и т. п.)

СНЛЗМН Зар. № 6 170 "Мосгаз"
(наименование организации, пер. и т. п.)

Подпись:

Представитель ГУП «МОСГАЗ» инженер Крашманов Н.А.
(должность, Ф.И.О., штамп)

Представитель строительно-монтажной организации монтаж Райс С.С.
(должность, Ф.И.О., штамп)

Особые условия присоединения:

1. Место врезки 0,57х219 н.д. нафторбит-1 место в земле
2. Место врезки учесть по нормам.
3. Согласовать место врезки с Зар. № 6 ГУП «Мосгаз»
4. Документацию соответствовать правилам Газосервис-М

Инженер Управления
технического надзора ГУП «Мосгаз»

ГУП «Мосгаз»
Инженер Управления
технического надзора
Зар. № 6

Крашманов Н.А.
(Ф.И.О.)

Согласовано:
Главный инженер Эксплуатационного
Управления ГУП «Мосгаз» № 6

СОГЛАСОВАНО
Главный инженер ГУП «Мосгаз»
Управление № 6 по эксплуатации
и ремонту газопроводов
Иванов Н.В.
(Подпись, штамп)

Иванов Н.В.
(Ф.И.О.)