

(заполняется при приеме
внутреннего газооборудования
жилого фонда и мелких комму-
нально — бытовых предприятий)

приемки внутреннего газоборудования в эксплуатацию (составляется после готовности наружного газопровода к врезке в действующий газопровод или наружный газопровод находится под газом)

« » 200 г.

Заказчика _____
(наименование организации, должность, Ф. И. О.)

Подрядчика _____ (наименование организации, должность, Ф. И. О.)

Технадзора ГУП «Мосгаз» _____
(должность, Ф. И. О.)

УМО Госгортехнадзора РФ _____
(должность, Ф.И.О.)

(участвует при приемке внутреннего газооборудования коммунально - бытовых предприятий)

Рассмотрела проект № _____ г. института _____

согласованного с ГУП «Мосгаз» « » 200 г. и исполнительно-техническую документацию на внутренний газопровод и установленное газооборудование по адресу:

(наименование улицы, пер., № дома, кол-во квартир)

а также произвела внешний осмотр внутреннего газопровода и установленного газооборудования в квартирах № _____ на соответствие монтажа требованиям проекта и действующим нормативно - техническим документам.

[illegible]

ГАЗОВЫЕ ПРИБОРЫ (существующие, вновь установленные)

№№ п/п	Наименование газовых приборов	Кол-во приборов	Марка (тип) прибора	№№ квартир, в которых установлены приборы	Примечание
1.	Плиты 4-х конф.				
2.	Плиты 3-х конф.				
3.	Плиты 2-х конф.				
4.	Водонагреватели, в т. ч.: - проточные - емкостные				
5.	Котлы				
6.	Другое оборудование				
7.	Счетчики				

Строительство начато « » 200 г.

закончено « » 200 г.

Комиссия установила, что работы по монтажу внутреннего газопровода и газооборудования выполнены в соответствии с проектом и с оценкой удовлетворительно.
Исполнительно-техническая документация предъявлена в полном объеме.

Протокол обучения ИТР
строительной организации № от « » 200 г.

Протокол обучения рабочих
строительной организации № от « » 200 г.

На основании положительных результатов испытания внутреннего газопровода на прочность и герметичность в полном объеме проекта, а также предъявленной исполнительно-технической постоянной приемки документации, комиссия считает возможным принять в эксплуатацию :

- внутренний газопровод с разводкой к существующим газовым приборам до кранов на опуске к ним (присоединение – монтаж разводки к существующим газовым приборам произвести в день переключения до пуска газа с предъявлением и сдачей монтажа Управлению № ГУП «Мосгаз»;
- внутренний газопровод с вновь установленными газовыми приборами
(не нужно зачеркнуть)

и разрешить :

- врезку (присоединение) вновь смонтированных стояков с разводкой к газовым приборам в действующий газопровод и пуск газа в них постоянно ;
- переключение вновь смонтированных стояков в кол-ве шт. с разводкой к газовым приборам до врезки вновь смонтированного наружного газопровода в действующий газопровод.

Пуск газа произвести после врезки вновь смонтированного наружного газопровода в действующий газопровод.
(не нужно зачеркнуть)

Представитель заказчика _____
(должность, Ф. И. О., подпись)
М. П.

Руководитель строительной организации _____
(должность, Ф. И. О., подпись)
М. П.

Производитель монтажных работ _____
(должность, Ф. И. О., подпись)

Представитель технадзора ГУП «Мосгаз» _____
(должность, Ф. И. О., подпись)

Представитель УМО Госгортехнадзора РФ _____
(при приемке ком.быт. предприятий) (должность, Ф. И. О., подпись, штамп)

**ДАННЫЕ ПРИЕМКИ ВНУТРЕННЕГО ГАЗОПРОВОДА
В ОБЪЕМЕ ПРОЕКТА (ПОСТОЯЧНО)**

(заполняется инженером службы технадзора ГУП «Мосгаз»)

КОЛИЧЕСТВО СТОЯКОВ ПО ПРОЕКТУ _____ шт.

Дата	№ стояка	№ квартиры	Ф. И. О., подпись за приемку монтажа и опрессовки внутреннего газопровода

КОНТРОЛЬ МОНТАЖА В ПЕРИОД ПУСКА ГАЗА
(заполняется эксплуатационным Управлением ГУП «Мосгаз»)

- произведено присоединение существующих газовых приборов;
- приборы установлены в соответствии с проектом и находятся в рабочем состоянии;
- произведено переключение стояков в количестве _____ штук и пуск газа « _____ » _____ 200__г.

- места переключения проверены на мыльную эмульсию (подвергнуты контрольной опрессовке);
- газопровод в местах переключения окрашен;
- газопровод и разводка к газовым приборам укреплены, произведен демонтаж вырезанного внутреннего газопровода, отверстия в перекрытиях, при прохождении через них стояков, заделаны цементным раствором.

Производитель монтажных работ

(должность, Ф. И. О., подпись).

Представитель эксплуатационного Управления ГУП «Мосгаз»

(должность, Ф. И. О., подпись).

М. П.

Примечание :

Регистрация данного акта в службе технадзора ГУП «Мосгаз» производится только после выполнения работ по переключению и пуску газа.