



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МОСЭНЕРГО»
(ОАО «Мосэнерго»)

филиал
Теплосбыт

АКТ

допуска в эксплуатацию узла учета расхода тепловой энергии
абонента № 0535/029

Представитель Теплосбыта - филиала ОАО «Мосэнерго» Артёмович Петр Александрович
и ответственный представитель Филиала № 1 «Центральный» ОАО «МОЭК»
в лице гл.инженера Брагина Владимира Алексеевича
произвели технический осмотр узла учета тепловой энергии абонента № 0535/029, ЦТП (ж/дом)
по адресу: г. Москва, Новоспасский пер., д. № 3, корп. 1, стр. - Телефон: 657-93-92

Узел учета расхода тепловой энергии состоит:

№№ п/п	Наименование приборов, тип	Заводской №	На каком трубопроводе установлен	Градуировка, цена 1 един.	Показ. приборов на день приемки	Дата	
						Госповерки	Очередной госповерки
1	Перв. преобр. расхода ПП-50	2874	подающий	0,128-32,0 м³/ч		30.08.2010г.	30.08.2014г.
2	Перв. преобр. расхода ПП-50	2564	обратный	0,128-32,0 м³/ч		30.08.2010г.	30.08.2014г.
3	Измерительно-вычислительный блок (ИВБ) ВИС.Т Подпитка: 10 л/имп. 201	103713	Е (Q)	Гкал	944,23	30.08.2010г.	30.08.2014г.
	V1 (G1)		т	22458,2			
	V2 (G2)		т	22271,0			
	Траб.		ч	1759,2			
	T _G <Gmin		ч				
	T _G <Gmax		ч				
			Товарин Счетчик	т	49,44	} Из распечатки отчета	
4	Комплект термометров сопротивления КТПР-05 L= 133 мм	3632	подающий	100П	19.05.2010г.		
		3632A	обратный		19.05.2010г.	19.05.2014г.	
Ежесуточная распечатка параметров: G1 и G2, t ₁ и t ₂ в °C обязательна!							
5	Счётчик подпитки МТВИ-25	08470308	подпиточный	10 л/имп.	00041 м³	15.04.2010г.	15.04.2014г.

В результате осмотра установлено:

- Приборы и оборудование узла учета смонтированы по проекту № 308от «21» апреля 2009г. соответствующему действующим Правилам, и нормам, техническим условиям.
- Узел учета принят в эксплуатацию для расчетов за потребляемое тепло в отопительный и летний (при условии $G \geq 0,128 \text{ м}^3/\text{ч}$) период с момента выполнения пункта 5, и не позднее 3х дней с момента вызова абонентом представителя 5-го отделения «Теплосбыт»

- Руководителю предприятия назначить своим приказом лицо, ответственное за эксплуатацию приборов узла учета (копию приказа хранить в Группе Учета Филиала № 1 «Центральный» ОАО «МОЭК»).

- Форма ведения Журнала выдана в проекте. Не реже одного раза в сутки в одно и то же время снимать показания и записывать в Журнал учета.
- Персоналу абонента подготовить, а представителю отделения № 5 «Теплосбыт» опломбировать:

- ♦дверь щита узла учета тепла 1 шт.
- ♦термометры сопротивления 2 шт.
- ♦крышка ПП 2 шт.
- ♦ клемная коробка МТВИ-25 1 шт.

- Таймер ИВБ ведет учет времени Траб. работы прибора узла учета. За время неработы узла количество потребляемого тепла определяется расчетным путем.

- Расчет за потребляемое тепло вести в Гкал по распечаткам прибора, которые подписываются потребителем и поставщиком тепла (подписи заверяются "печатью-штампом").

- Отчет за потребляемое тепло представляется ежемесячно по распечаткам согласно графику между Филиалом № 1 «Центральный» ОАО «МОЭК» и 5 отделением «Теплосбыт». В случае непредставления отчета в установленный срок оплата за тепло будет производиться по расчетным тепловым нагрузкам.

- Отслеживать: $t_{\text{факт}} - t_{\text{норм}} \cdot \Sigma G_{\text{факт}} + \Delta \Sigma G_{\text{подп. (т)}}$
- Утечки сетевой воды

Кол-во зданий:	1	шт
ΣQ	1,505	Гкал/ч
Q от	1,257	Гкал/ч
Q вент	-	Гкал/ч
Q гвс	0,248	Гкал/ч
G зима	18,48	т/ч
G лето	2,65	т/ч

Зима: $0,128 < G_1 < 18,48 \text{ т/ч}$
Лето: $0,128 < G_1 < 2,65 \text{ т/ч}$

Представитель Филиала № 1
«Центральный» ОАО «МОЭК»

/В.А. Брагин/

СОГЛАСОВАНО
отдел ПУТЭ
ТЕПЛОСБЫТ МОСЭНЕРГО
№ 520
Дата 27 декабря 2010 года

