ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МОСЭНЕРГО»
(ОАО «Мосэнерго»)

филиал
Теплосбыт

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный инженер Теплосбыта - филиала
ОАО «МОСЭНЕРГО»
_____ Ю.Н. Шандора
«13» января 2011 г.

АКТ

допуска в эксплуатацию узла учета расхода тепловой энергии
абонента № 0535/030

Представитель Теплосбыта - филиала ОАО «Мосэнерго» **Артёменко Петр Александрович**
и ответственный представитель **Филиала № 1 «Центральный» ОАО «МОЭК»**
в лице гл.инженера **Брагина Владимира Алексеевича**
произвели технический осмотр узла учета тепловой энергии абонента **№ 0535/030, ЦТП (ж/дом)**
по адресу: **г. Москва, Новоспасский пер., д. № 3, корп. 2, стр. -** **Телефон: 657-93-92**

Узел учета расхода тепловой энергии состоит:

№№ п/п	Наименование приборов, тип	Заводской №	На каком трубопроводе установлен	Градуировка, цена 1 един.	Показ. приборов на день приемки	Дата: Госповерки	Дата: Очередной госповерки
1	Перв. преобр. расхода ПП-80	1179	подающий	0,16-40,0 м³/ч		13.08.2010г.	13.08.2014г.
2	Перв. преобр. расхода ПП-80	1181	обратный	0,16-40,0 м³/ч		13.08.2010г.	13.08.2014г.
3	Измерительно-вычислительный блок (ИВБ) **ВИС.Т**		E (Q)	Гкал	1002,70		
		102801	V1 (G1)	т	25530,1	13.08.2010г.	13.08.2014г.
			V2 (G2)	т	25919,7		
			Траб.	ч	1581,8		
			T_G<Gmin	ч		Из распечатки отчета	
	Подпитка: 10 л/имп.		T_G<Gmax	ч			
	201		Таварии	ч			
4	Комплект термометров сопротивления КТПТР-05 L= 133 мм	3637	подающий	100П	140,47	19.05.2010г.	19.05.2014г.
		3637А	обратный			19.05.2010г.	19.05.2014г.
	Ежесуточная распечатка параметров: G1 и G2, t_1 и t_2 в °С обязательна!						
5	Счётчик подпитки ВСТ-25	10698277	подпиточный	10 л/имп.	000044 м³	05.08.2010г.	05.08.2014г.

В результате осмотра установлено:

1. Приборы и оборудование узла учета смонтированы по проекту **№ 309 от «21» апреля 2009г.** соответствующему действующим Правилам, и нормам, техническим условиям.
2. Узел учета принят в эксплуатацию для расчетов за потребляемое тепло в отопительный и летний (при условии G≥ 0,16 м³/ч) период с момента выполнения пункта 5, ***и не позднее 3х дней с момента вызова абонентом представителя 5-го отделения «Теплосбыт»***
3. Руководителю предприятия назначить своим приказом лицо, ответственное за эксплуатацию приборов узла учета (копию приказа хранить в Группе Учета Филиала № 1 «Центральный» ОАО «МОЭК»).
4. Форма ведения Журнала выдана в проекте. Не реже одного раза в сутки в одно и тоже время снимать показания и записывать в Журнал учета.
5. Персоналу абонента подготовить, а представителю отделения № 5 «Теплосбыт» опломбировать:
   - ♦дверь щита узла учета тепла _1_ шт.
   - ♦термометры сопротивления _2_ шт.
   - ♦крышка ПП __2__ шт.
   - ♦ клемная коробка ВСТ-25 _1_шт.
6. Таймер **ИВБ** ведет учет времени **Траб.** работы прибора узла учета. За время неработы узла количество потребляемого тепла определяется расчетным путем.
7. Расчет за потребляемое тепло вести в **Гкал** по распечаткам **принтера**, которые подписываются потребителем и поставщиком тепла (подписи заверяются "печатью-штампом").
8. ***Отчет за потребляемое тепло представляется ежемесячно по распечаткам согласно графику между Филиалом № 1 «Центральный» ОАО «МОЭК» и 5 отделением «Теплосбыт». В случае непредставления отчета в указанный срок оплата за тепло будет производиться по расчётным тепловым нагрузкам.***
9. Отслеживать: t_2ф ≥ t_2граф.
10. Утечки сетевой воды: ΔGутеч.= ΔΣG1 - ΔΣG2 + ΔΣGподп. (т)

Кол-во зданий:	1	шт
ΣQ	1,788	Гкал/ч
Q от	1,463	Гкал/ч
Q вент	-	Гкал/ч
Q гвс	0,325	Гкал/ч
G зима	21,58	т/ч
G лето	3,47	т/ч

Зима: 0,16 < G_1 < 21,58 т/ч
Лето: 0,16 < G_1 < 3,47 т/ч

Представитель **Филиала № 1 «Центральный» ОАО «МОЭК»** _____ /В.А. Брагин/

СОГЛАСОВАНО
отдел ПУТЭ
ТЕПЛОСБЫТ МОСЭНЕРГО
№ 521
ДАТА 27 декабря 2010 ГОДА