

Объект Кран башенный КБ-674А-3 (ТЭЦ-2)

ПРОТОКОЛ №

от 05.12.99г.

проверки цепи между заземлителями и заземленными
элементами

№ п/п	Место расположения и наименование оборудования	Сопровождение (ом)
1	2	3
1.	Блок АГП тип ОНК-Н-20	0,1
2.	Датчик АГП	0,1
3.	Амперметр м.г.н. М-95 МР	0,1
4.	Командо-контроллер № 1	0,1
5.	— " — " № 2	0,1
6.	— " — " № 3	0,1
7.	— " — " № 4	0,1
8.	Печь № 1	0,1
9.	— " № 2	0,1
10.	Кондиционер	0,1
11.	Двигатель на передвижение № 1	0,1
12.	— " — " № 2	0,1
13.	— " — " № 3	0,1
14.	— " — " № 4	0,1
15.	Двигатель грузовой № 1	0,1
16.	Двигатель поворота № 1	0,1
17.	— " — " № 2	0,1
18.	Двигатель грузовой тележки	0,1
19.	Двигатель контргруза	0,1
20.	Двигатель спецподъемника	0,1
21.	Концевик на повороте	0,1
22.	Концевики на грузовой тележке № 1	0,1
23.	— " — " № 2	0,1
24.	— " — " № 3	0,1
25.	— " — " № 4	0,1
26.	Концевик на спецподъемнике № 1	0,1
27.	— " — " № 2	0,1
Протокол №		Страница 1
		Страница 2
		Страница отчета

