

А К Т  
РАБОЧЕЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ  
ПОСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

г. Москва« декабря 2003 г.Рабочая комиссия, назначенная : ЗАО УКС ИКСИД

(наименование организации-заказчика(застройщика), назначившей рабочую комиссию)

решением от «        » 200 г. №       

в составе:

председателя – представителя заказчика (застройщика) зам.генерального директора - А.К. Степанова.

(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика : фирмы "Транстрой" ЗАО "Моспроектстрой"- зам. директора - Ю.В. Барабанов.

(фамилия, имя, отчество, должность)

субподрядных (монтажных) организаций : директор фирмы "СУ-102"- А.Н. Гущин.

(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации - И.Ю. Калинин - гл. инженер№ 9 - МГП ГУП "Мостемонитор"

(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика : ГИП института "Мостемонитор"- ект - Л.М. Федорова.

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарного надзора : санитарный врачотд. гигиены труда ЗАО - А.Н. Воишин

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного пожарного надзора

4 РОГПН УГПС ЗАО - С.Н. Юшин.

(фамилия, имя, отчество, должность)

технической инспекции труда ЦК или совета профсоюзов

(фамилия, имя, отчество, должность)

профсоюзной организации заказчика или эксплуатационной организации

ЕршакOVA А.А. - пред. профкома ЗАО "УКС" СКД  
(фамилия, имя, отчество, должность)

других заинтересованных органов надзора и организаций

(фамилия, имя, отчество, должность)

## УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком: фирмой "Промстрой"

ЗАО "Моспромстрой"

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлено к приемке следующее оборудование: Водогрейные котлы типа -

ПТВМ-120 - 2 котла; Корелки ПТРЧ-1200 - 32 шт; Вентиляторы ВБ-14-46 - 32 шт;

сетевые насосы СЭ-1250-140 с эл. двиг. - 4 шт; рециркуляционные насосы -

- СЭ500 с эл. двиг. - 2 шт; технологические трубопроводы с арматурой,  
автоматика безопасности и регулирования типа АСУТП МФК.

(перечень оборудования и его краткая техническая характеристика  
(при необходимости перечень указывается в приложении))

смонтированное: в котельной и машинной отделении

(наименование здания, сооружения, цеха)

входящего в состав: РТС "Терешково" (I очередь строительства)

по адресу: Боровское шоссе, 286 (наименование объекта, его очереди, пускового комплекса)

2. Монтажные работы выполнены: фирмой "СЧ-102" ЗАО "Моспромстрой"

(наименование монтажных организаций и их ведомственная подчиненность)

3. Проектная документация разработана: институтом "Мосагропроект";

институтом "Мосаэлектротехпроект"; ЗАО "Ретекон"

(наименование проектных организаций и их ведомственная подчиненность,

номера чертежей и даты их составления)

4. Дата начала монтажных работ

октябрь 2002г. июнь 2004г.

(месяц и год)

Дата окончания монтажных работ

ноябрь 2003г.

(месяц и год)

Рабочей комиссией произведены следующие дополнительные испытания оборудования (кроме испытаний, зафиксированных в исполнительной документации, представленной генподрядчиком):

(наименование испытаний)

## РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ.

Полученные на испытание представленные оборудованием выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и правилами, техническими условиями и отвечают требованиям приемки для его комплексного опробования.

Предъявленное к приемке оборудование, указанное в поз. 1 настоящего акта, считать принятым с « 4 » ДЕКАБРЯ 200 3 г. для комплексного опробования.

Председатель рабочей комиссии

Члены рабочей комиссии

А.К. Степанов  
(подпись)  
И.Ю. Кошарский  
Л.М. Федорова  
А.Н. Воинович  
С.Н. Кулиш  
А.А. Ермакова

Л.Н. Гущин  
(подпись)

Сдали  
представители генерального  
подрядчика и субподрядных  
организаций:

Ю.В. Барабанов  
Л.Н. Гущин  
(подпись)

Приняли  
представители заказчика  
(застройщика):

А.К. Степанов  
(подпись)