

**АКТ  
РАБОЧЕЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ  
ПОСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ**

г.Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2008 г.

Рабочая комиссия, назначенная филиалом № 4 «Восточный» ОАО «МОЭК»  
*[наименование организации-заказчика (застройщика), назначившей рабочую комиссию]*  
решением от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2008 г. № 45  
в составе:

председателя: заместителя главного инженера по эксплуатации и ремонту тепловых станций и котельных филиала № 4 «Восточный» ОАО «МОЭК» Зубарева В.Р.  
*(фамилия, имя, отчество, должность)*

заместителя председателя: начальника отдела по эксплуатации и ремонту тепловых станций и котельных филиала № 4 «Восточный» ОАО «МОЭК» Лебедева Е.С.  
*(фамилия, имя, отчество, должность)*

членов комиссии - представителей:  
генерального подрядчика: главного инженера ЗАО «АНТИКОР» Тарана А.Г.  
*(фамилия, имя, отчество, должность)*  
эксплуатирующей организации: директора 2-го предприятия филиала № 4 «Восточный» ОАО «МОЭК» Сидорина Н.Н.

главного инженера 2-го предприятия филиала № 4 «Восточный» ОАО «МОЭК» Манахова Ю.А.

начальника участка по ИЭС 2-го предприятия филиала № 4 «Восточный» ОАО «МОЭК» Васина Л.Г.

обслуживающей организации: заместителя главного инженера по наладке филиала № 12 «Теплоэнергосервис» ОАО «МОЭК» Шаврина С.В.

Проектной организации: главного инженера проекта ЗАО «АНТИКОР» А.А. Ершова  
*(фамилия, имя, отчество, должность)*

УСТАНОВИЛА:

1. Генподрядчиком ЗАО «АНТИКОР»  
*(наименование организации)*

предъявлено к приемке следующее оборудование:

| №<br>пп | Наименование оборудования и арматуры   | Тип, марка,<br>обозначение<br>документа,<br>опросного<br>листа | Ед.<br>изм. | Кол-<br>во |
|---------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------|
|         | <b>Оборудование</b>                    |                                                                |             |            |
| 1       | Счетчик газовый 1:50, Рр=1,6 МПа, Ду50 | Actaris Delta G65<br>2050/A                                    | шт.         | 1          |
| 2       | Счетчик газовый 1:20, Рр=1,2 МПа, Ду40 | Actaris Delta G16<br>2040/A                                    | шт.         | 4          |

|                 |                                                                                                                                                             |                        |        |    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|----|
| 3               | Корректор объема газа в комплекте с датчиком давления (0,09...1,0 МПа) и датчиком температуры Pt-1000 (1000 Ом, относит. погрешность не более $\pm 0,1\%$ ) | Actaris SEVC-D (Corus) | компл. | 1  |
| 4               | Регулятор давления газа комбинированный, Рвых=300 mbar, Ду40                                                                                                | Tartarini B/249AP      | шт.    | 4  |
| <b>Арматура</b> |                                                                                                                                                             |                        |        |    |
| 1               | Кран стальной шаровый фланцевый Ру=1,6 МПа Ду80                                                                                                             | КШГ 71.103.080         | шт.    | 4  |
| 2               | Кран стальной шаровый фланцевый Ру=4 МПа Ду40                                                                                                               | КШГ 71.103.040         | шт.    | 8  |
| 3               | Кран стальной муфтовый Ру=4 МПа Ду25                                                                                                                        | КШГ 71.100.025         | шт.    | 4  |
| 4               | Кран стальной муфтовый Ру=4 МПа Ду20                                                                                                                        | КШГ 71.100.020         | шт.    | 10 |
| 5               | Кран стальной муфтовый Ру=4 МПа Ду15                                                                                                                        | КШГ 71.100.015         | шт.    | 7  |
| 6               | Кран стальной муфтовый Ру=4 МПа Ду10                                                                                                                        | КШГ 71.100.010         | шт.    | 2  |
| 7               | Клапан электромагнитный, нормально закрыт Ду50                                                                                                              | КЭП-Г-50               | шт.    | 1  |
| 8               | Предохранительный сбросной клапан, диапазон настройки Р=320-500 mbar Ду25                                                                                   | ПСК-25 П-Н             | шт.    | 4  |
| 9               | Фильтр газовый Рр=0,4 МПа Ду50                                                                                                                              | ФС-50Т                 | шт.    | 1  |
| 10              | Кран трехходовой для манометра G1/2"                                                                                                                        | КМ 1.00                | шт.    | 15 |
| 11              | Клапан термозапорный Ду80                                                                                                                                   | КТЗ 001-80-02          | шт.    | 1  |
| 12              | Манометр технический (класс точности 1,5) шкала 0...0,6 МПа                                                                                                 | ДМ-02-100              | шт.    | 6  |
| 13              | Манометр технический (класс точности 1,5) шкала 0...0,1 МПа                                                                                                 | ДМ-02-100              | шт.    | 12 |
| 14              | Манометр дифференциальный показывающий                                                                                                                      | ДСП-80В                | шт.    | 1  |
| 15              | Бобышка под термометр М27х1,5                                                                                                                               | «Метер»                | шт.    | 2  |
| 16              | Оправа для термометра прямая                                                                                                                                | ОТП-160                | шт.    | 1  |
| 17              | Термометр спиртовой технический шкала 0...50°C                                                                                                              |                        | шт.    | 1  |
| 18              | Клапан взрывной Ду 300                                                                                                                                      |                        | шт.    | 3  |

смонтированное в котельной

(наименование здания, сооружения, цеха)

входящего в состав объекта котельной №137 по адресу: Сокольнический вал, д.1 стр.3

(наименование предприятия, его очереди, пускового комплекса)

2. Монтажные работы выполнены

ЗАО «АНТИКОР»

(наименование организации)

3. Проектная документация разработана

ЗАО «АНТИКОР»

(наименование организации)

4. Дата начала испытаний:

« » 2008г.

Дата окончания испытаний:

« » 2008г.

Рабочей комиссией произведены следующие дополнительные испытания оборудования

(наименование испытаний)

### Решение рабочей комиссии:

Индивидуальные испытания предъявленного оборудования выполнены в соответствии с заводскими инструкциями и соответствуют паспортным характеристикам, стандартами, СНиП, техническими условиями и отвечает требованиям приемки для его комплексного опробования. Предъявленное к приемке оборудование, указанное в поз.1 настоящего акта, считать принятым с «  »    2008г. для комплексного опробования. По устранению замечаний.

1. Устранить утечку газа
2. Установить разъемное соединение для устранения требований
3. Предоставить акты наладки

Председатель комиссии


Зубарев В.Р.

Заместитель председателя

Лебедев Е.С.

Члены комиссии:

Эксплуатирующая организация



Сидорин Н.Н.

Манахов Ю.А.

Васин Л.Г.

Обслуживающая организация

Шаврин С.В.

Проектная организация

Ершов А.А.

Генподрядчик

Таран А.Г.

