

Заказчик Предприятие № 6 Филиал № 2 ОАО «МОЭК» Мостеплоэнерго район № 52
Объект ремонта Металлическая дымовая труба Н=30,0м
по адресу: Цветной бульвар, д.21

А К Т
приемки из ремонта здания, сооружения

Комиссия в составе: Главный инженер района № 52 Булавкин А.М. – председатель комиссии;

Зам. ген. директора ЗАО «Инжремтехстрой» Сидорович В.В. – член комиссии;
Мастер ЗАО «Инжремтехстрой» Сидорович В.В. – член комиссии.

назначенная приказом № _____ от _____

произвела приемку в эксплуатацию законченный ремонт объект
металлическую дымовую трубу Н=30,0 по адресу: Цветной бульвар, д.21

При приемке установлено:

1. Ремонт выполнялся согласно ППР № 2744

в период с 02 декабря 2005г по 09 декабря 2005г.

при сроке по плану с 02 декабря 2005г. по 09 декабря 2005г.

и выполнен за 8 календарных суток

против 8 суток по плану.

Ответственный руководитель работ Сидорович В.В. – мастер ЗАО «Инжремтехстрой»

Производитель работ (бригада) Абрамов Н.В.

2. Ремонт произведен на основании: договор №

3. Имеющие место отступления от проекта: Нет

4. При ремонте выполнены следующие основные работы:

- антикоррозионная защита ствола трубы и металлоконструкций.
- проведено равномерное натяжение растяжек дымовой трубы.
- выполнены защитная штукатурка фундамента трубы и отмостки.

5. Перечень недоделок, не препятствующих нормальной эксплуатации объекта:

Нет

6. Сметная стоимость объекта по утвержденной сметной документации

тыс. руб.

Фактическая стоимость выполненных и принятых по настоящему акту работ

тыс. руб.

Сметная стоимость недоделок, перечисленных в п.5 акта

Нет

тыс. руб.

7. Комиссия проверила наличие и содержание следующих документов по ремонту:

ППР № 2744, журнал производства работ, паспорта и сертификаты на примененные материалы

Решение комиссии:

Предъявленный к сдаче объект металлическая дымовая труба Н=30,0м по адресу:

Цветной бульвар, д.21 Предприятия № 6 Филиала № 2 ОАО «МОЭК» Мостеплоэнерго


готов и принимается в эксплуатацию « 9 » декабря 200 5 г.


с оценкой выполненных работ хорошо


Приложение к акту: ППР № 2744, журнал производства работ, паспорта на материалы

Председатель комиссии

Члены комиссии

 Булавкин А.М.

 Сидорович В.В.

 Сидорович В.В.

ЗАО «ИНЖРЕМТЕХСТРОЙ»
103001 г. Москва
Б. ПАТРИАРШИЙ ПЕР. 8, ФЛ. 2
ТЕЛ/ФАКС: 290-56-07