

АКТ

на приемку оборудования в наладку

г. Москва

« 15 » декабря 2008 г.

Предприятие Предприятие № 1 филиал 1 «Центральный» ОАО МОЭК
Цех (объект) котельная по адресу: С.Радонежского ул., д. 9/8, стр.3.

Мы нижеподписавшиеся: представители монтажной организации НПК»Вектор» инженер Бичеров В.М с одной стороны и представители пуско-наладочной организации НПК «Вектор» Ширяев В.А. с другой стороны в присутствии владельца в лице Гл. инженера Предприятия №1. филиал 1 «Центральный» ОАО МОЭК Стрункова И.И.

составили настоящий акт в том, что первый сдал, а второй принял в наладку следующее оборудование щит, приборы контроля загазованности (датчик по метану RGD MET MP1 фирма "Seitron" -6 шт., датчик по угарному газу (CO) RGD COH MP1 фирма "Seitron" -6 шт.).

Наименование монтажной организации, ф.и.о. представителя _____
НПК»Вектор» Ремнёв В.В.

При приемке оборудования в наладку установлено:

1. Оборудование соответствует (не соответствует) проекту № 81/1 ПИР-2006-АТМ
проектной организации ЗАО «НПК Вектор»
2. Оборудование смонтировано полностью и передано комплектно (не комплектно) (указать состав комплекта и технической документации, по которой произведена приемка и указать в чем некомплектность) _____

Дефекты при наружном осмотре оборудования не обнаружены (обнаружены) (если обнаружены, подробно перечислить все обнаруженные дефекты) _____

Заключение о пригодности оборудования к проведению наладочных работ _____
оборудование пригодно к проведению пуско-наладочных работ

(при наличии дефектов или некомплектности оборудования подробно указать какие работы необходимо произвести до начала наладочных работ, кто их выполняет и сроки, все эти данные отражаются в ведомости дефектов и согласовываются с представителем заказчика).

Примечание:

1. Дефекты, могущие быть обнаруженными при ревизии, наладке и испытаниях, подлежат активированию особо.
2. Ведомость смонтированного оборудования прилагается.

Сдал:

Инженер КИПиА Бичеров В.М.

Должность Ф.И.О.

Принял

Инженер КИПиА Ширяев В.А.

Должность Ф.И.О.

Представитель владельца: Гл. инженер пр. №1 Струнков И.И.

Должность Ф.И.О.

ОАО "МОЭК"
Филиал № 1 «Центральный»
Предприятие № 1