

Самойлов

А К Т

выполненных работ по техническому обслуживанию аппаратуры контроля метана и окиси углерода «ЭССА СО-СН₄», шкафа загазованности.

г. Москва, М. Каретный пер., 14/11 стр.2
г.

9.23 Августа 2010

Для проверки уровня срабатывания сигнализации использовались поверочные газовые смеси (ПГС) с концентрацией метана = 1,56 об. доли и окиси углерода = 105 ppm. Аппаратура «ЭССА СО-СН₄» находится в рабочем состоянии.

Сигнал управления подается, при срабатывании аварийной сигнализации по СО и СН₄ - клапан закрывается.

Наименование	Состав	№	порог		Время (сек)
			0,5% (об)	1% (об)	
«ЭССА»	Датчик № 1 СН ₄	245	В норме	В норме	15
«ЭССА»	Датчик № 2 СН ₄	249	В норме	В норме	15
«ЭССА»	Датчик № 3 СН ₄	240	В норме	В норме	15

Наименование	Состав	№	порог		Время (сек)
			20мг/м ³	100мг/м ³	
«ЭССА»	Датчик № 1 СО	1316	В норме	В норме	60
«ЭССА»	Датчик № 2 СО	1320	В норме	В норме	60
«ЭССА»	Датчик № 3 СО	1322	В норме	В норме	60

От Предприятия № 4
Директор Предприятия

Утенков В.К.

От ООО «Русройсгаз»

Ведущий инженер

ООО «Русройсгаз»

Фаизов А.В.

ООО «Русройсгаз»