


АКТ КОМИССИИ
о приемке в промышленную эксплуатацию
газофицированного объекта

" ____ " ____ 200__г.

Рабочая комиссия, назначенная приказом по Филиалу №1 "Центральный" ОАО "МОЭК"

от _____

в составе:

председатель комиссии и членов комиссии:	<u>гл.инженер Филиала №1 "Центральный" ОАО "МОЭК" Брагин В.А.</u> (должность, Ф.И.О.)
представителя заказчика	<u>заместитель главного инженер Филиала №1 "Центральный" ОАО "МОЭК"</u> (должность, Ф.И.О.) <u>Лапин Б.И.</u>
ответственный за газовое хозяйство	<u>вед.инженер Предприятия №4 Филиала №1 "Центральный"</u> (должность, Ф.И.О.) <u>ОАО "МОЭК" Чикурин С.К.</u>
Ответ.за технический надзор	<u>гл.инженер Предприятия №4 Филиала №1 "Центральный" ОАО "МОЭК"</u> (должность, Ф.И.О.) <u>Румянцев А.А.</u>
представителя пуско- наладочной организации	<u>зам.главного инженера ЗАО НПК "Вектор" Ремнева В.В.</u> (должность, Ф.И.О.)
представителя	<u>ЗАО НПК "Вектор" начальник цеха Берекетов И.З.</u> (должность, Ф.И.О.)
представителя Московского МТУ Ростехнадзора	<u>гос.инспектор Валеева Е.М.</u> (должность, Ф.И.О.)
произведена приемка газового оборудования	<u>котлы ЗИО-МГ - 7шт.</u>  (котлов, указать тип, количество)

оборудование автоматической безопасности, регулирование	<u>горелки М-301</u> (наименование, тип, автоматики)
---	---

фирмы Драйцлер	_____
----------------	-------

после проведения пуско-наладочных работ

по адресу	<u>Цветной бул., д.21 стр.13</u>
принадлежащих	<u>Предприятию №4 Филиала №1 "Центральный" ОАО "МОЭК"</u>

Комиссии предъявлено:

1. Акт комиссии (Форма М15) от ПНР от "16" сентября 2008г. №12
2. Акт на пуск газа от "26" сентября 2008г. с параметрами настройки ГРУ (ГРП)
3. Технический отчет (акт) по наладке автоматики безопасности, регулирования.
4. Разрешение инспекции Мосгосэнергонадзора на промышленное использование газа.

Комиссия выборочно проверила параметры срабатывания приборов автоматики безопасности и установила:

- параметры настройки газового оборудования ГРУ (ГРП), котлов, приборов автоматики соответствует предъявленному отчету (акту) по наладке.

техническое обслуживание газового оборудования

ЗАО НПК "Вектор"

(наименование организации)

техническое обслуживание автоматики безопасности и регулирования производит

ООО "ТГВ инженерный сервис"

(наименование организации)

Заключение комиссии:

Газовое оборудование котлы "ЗИО-МГ" станц. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

(указать тип, количество)

е-автоматикой безопасности и регулирования горелки М-301 фирмы

(наименование, тип автоматики)

"Драйцлер"-Германия.

принимается в промышленную эксплуатацию.

Председатель комиссии

В.А.Брагин

Члены комиссии:

Б.И.Лапин

А.А.Румянцев

С.К.Чикурин

В.В.Ремнев

И.З.Берекетов

Е.М.Валуева