

**АКТ
приемки**

г. Москва

« 15 » декабря 2008г.

Предприятие Предприятие №1 Филиал №1 «Центральный»
Цех (объект) котельная по адресу: ул. С.Радонежского д.13/1


Мы, нижеподписавшиеся, представители пуско-наладочной организации ЗАО НПК «Вектор» и представители Предприятия №1 Филиал №1 «Центральный» составили настоящий акт в том, что в котельной по адресу С.Радонежского ул. д.13/1 произведены пуско-наладочные работы КИП и А вспомогательного оборудования

Вышеуказанное оборудование и автоматика прошли 72-часовое комплексное опробование, работали устойчиво и пригодны к дальнейшей эксплуатации.

Претензий и замечаний нет.

Представители НПК «Вектор»:

Руководитель
отдела КИП и А



/ Ширяев В.А. /


инженер КИП и А



/Кочелаевский В.И. /

Представители Предприятия № 1:

Главный инженер
Предприятия №1



/ Струнков И.И. /

Ведущий инженер
КИП и А
предприятия №1



/ Потураев С.Д. /