

«УТВЕРЖДАЮ

Гл. инженер Предприятия ТСиС №

Калужский И.Ю.



18 марта

2004 г.

АКТ

допуска в эксплуатацию, узла учета тепловой энергии у Абонента

Представителями Предприятия № 9 ТСиС и службы метрологии ГУП "Мосттеплоэнерго" в присутствии представителя Абонента произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии

Абонента ОАО "Столичные гастрономы"

по адресу: Боровское шоссе, 56

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено соответствие монтажа ПУТЭ


На основании изложенного узел учета допускается (не допускается) в эксплуатацию

с 18 марта 2004 г, по _____ 20__ г.

в следующем составе оборудования и пломбируется:

Система	Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата очередной проверки
Отопление	ТЭМ-05М-302	N 12693	$Q = 49,4 \text{ Гкал}$	Техническое	24.10.07г.
Вентиляция	ПДП N1	N 21708	$V_1 = 5427,2 \text{ м}^3$	Техническое	24.10.07г.
	ПДП N2	N 21725	$V_2 = 5455,8 \text{ м}^3$	Техническое	24.10.07г.
	КТСПН N1	N 3344Г	$t_1 = 81,01^\circ\text{C}$	Техническое	26.10.07г.
	КТСПН N2	N 3344Х	$t_2 = 53,5^\circ\text{C}$	Техническое	26.10.07г.
			$t_{\text{под}} = 120,9^\circ\text{C}$		
ПВС	РСМ-05,05	N 50718	$V_3 = 1394,7 \text{ м}^3$	Техническое	20.12.06г.
			$G_3 = 0,92 \text{ м}^3$		
	АПД-01С-АВ	N 1359		Техническое	После ремонта

Представители Предприятия №9 ТСиС ГУП «Мостеплоэнерго»

Должность	Фамилия	Номер телефона	Подпись
Вед. инж. КЦПА	Исрабильна А.С.	435-91-11	
Надсер. упр.ка 45/ка	Кураев В.Г.	435-08-01	

Представители службы метрологии ГУП «Мостеплоэнерго»

Должность	Фамилия	Номер телефона	Подпись
Вед. инженер	Терехов Н.А.	216-63-11	

Представители подрядной организации

Должность	Фамилия	Номер телефона	Подпись
Директор	Новиков Ю.В.	773-83-24	
ООО Компания "Экоцентр-Г"			
Гл. инженер	Бажанов А.Б.	937-76-38	
ООО "Седьмой континент"			

ОАО "СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ"
М. Боровское шоссе, д. 56
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР