

УТВЕРЖДАЮ


Первый заместитель директора –
Главный инженер Филиала №10
«Зеленоградский» ОАО «МОЭК»
С.Г. Косинов.
2007 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на временное электроснабжение вагончиков-бытовок для размещения и хранения оборудования, материалов, спецодежды и размещения персонала устанавливаемых на РТС-1, РТС-2, РТС-3 и РТС-4.

1. Определить мощность, необходимую для электроснабжения вагончиков-бытовок по каждой РТС и согласовать с отделом главного энергетика Филиала №10 «Зеленоградский» ОАО «МОЭК».
2. Выполнить однолинейные схемы электроснабжения вагончиков-бытовок и согласовать их с Филиалом №10 «Зеленоградский» ОАО «МОЭК».
3. При разработке однолинейных схем предусмотреть:
 - электроснабжение вагончиков-бытовок от сети 0,4кВ РТС-1, РТС-2, РТС-3 и РТС-4. Точки подключения уточнить у представителей Филиала №10 «Зеленоградский» ОАО «МОЭК».
 - уставки защиты автоматических выключателей согласно выделенной мощности для электроснабжения вагончиков-бытовок.
 - устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания не более 30мА для групповых линий бытовых помещений (ПУЭ седьмое издание).
 - учет электроэнергии.
4. Трассу прокладки кабельных линий согласовать с представителями Филиала №10 «Зеленоградский» ОАО «МОЭК».
5. Электромонтажные работы должны быть выполнены согласно однолинейной схеме с соблюдением действующих строительных норм, ПУЭ, ПТЭЭП, и другой нормативно-технической документации.
6. По окончании электромонтажных работ выполнить пусконаладочные работы с предоставлением технического отчета.

Главный энергетик



В.А. Прядко