


Нагрузки на фундамент котла КВ-Г-4,65-95Н



| Нагрузки на опоры котла, кг | | |
|-----------------------------|------|------|
| P1 | P2 | P3 |
| 1800 | 2500 | 1800 |

Расчет прочности фундамента,
выбор закладных деталей
под опоры котла
выполняет организация,
проектирующая котельную.