Наименование	Единицы измерения	Материал: Марка	Материал: ГОСТ, ТУ	Масса единицы, кг.	Обмуровка и изоляция топочной камеры: Стена фронтовая Кол.	Стена фронтовая Масса	Стены боковые Кол.	Стены боковые Масса	Потолок Кол.	Потолок Масса	Под Кол.	Под Масса	Обмуровка и изоляция газохода конвективного: Стены боковые Кол.	Стены боковые Масса	Стена задняя Кол.	Стена задняя Масса	Изоляция трубопроводов перепускных Кол.	Изоляция трубопроводов перепускных Масса	Изоляция бункера золового Кол.	Изоляция бункера золового Масса	Итого Кол.	Итого Масса	Примечание
1. Бетон асбестодиатомовый	м³			800	1,5				-		-		-		1,5		-		-		3,0		
1.1. Асбест хризотиловый	кг	К-6-30	ГОСТ12871-93			150		-		-		-		-		150		-		-		300	
1.2. Крошка диатомовая	кг	500	ТУ36-888-83			652,5		-		-		-		-		625,5		-		-		1305	
1.3. Цемент глиноземистый	кг	40	ГОСТ969-91			315		-		-		-		-		315		-		-		630	
2. Вата минеральная	м³	100	ГОСТ4640-84	100	0,2	20	0,5	50	0,3	30	0,1	10	0,3	30	0,2	20	2,4	24,0	0,1	10	4,1	410	
3. Маты минераловатные, прошивные	м³	М1-125-1000.1000.50	ГОСТ 21880-94	125	6,1	762,5	12,7	1587,5	6,3	787,5	-	-	7,5	937,5	6,1	762,5	-	-	-	-	38,7	4837,5	774 шт.
4. Маты минераловатные, прошивные	м³	М1-125-1000.500.80	ГОСТ 21880-94	125	-	-	-	-	-	-	3,2	400	-	-	-	-	-	-	5,1	637,5	8,3	1037,5	208 шт.
5. Проволока	м	1,6-О-4	ГОСТ 3282-74	0,06	303,0	18,2	636,0	38,2	315,0	18,9	99,3	6,0	373,5	22,4	303,0	18,2	33,0	2,0	160,5	9,6	2223,3	133,5	
6. Проволока	м	5,0-О-4	ГОСТ 3282-74	0,19	504,0	95,8		-	200,0	38	126,0	23,9	74,0	14,1	252,0	47,9	-	-	-	-	1156	220	
7. Сетка	м²	20-2,0	ГОСТ 5336-80	2,66	67,0	178,2	137,2	365,0	73,0	194,2	42,7	113,6	79,5	211,5	67,0	178,2	35,9	95,5	64,2	170,8	566,5	1507	
8. Шамотобетон	м³	-		1900	2,4		0,3		1,2		0,8		0,4		0,6		-		-		5,7		
8.1 Заполнитель шамотный	кг	ЗШБ кл.2	ГОСТ 23037-99			1800		225		900		600		300		450		-		-		4275	
8.2 Заполнитель шамотный	кг	ЗШБ кл.4	ГОСТ 23037-99			1680		210		840		560		280		420		-		-		3990	
8.3 Цемент глиноземистый	кг	40	ГОСТ 969-91			960		120		480		320		160		240		-		-		2280	
9. Обмазка магнезиальная	м³			1700	0,8		1,6		0,9		0,5		1,0		0,8		0,8		0,8		8,8		
9.1. Асбест хризотиловый	м³	К-6-30	ГОСТ12871-93			640		1280		720		400		800		640		640		640		5760	
9.2. Магний хлористый технический (раствор уд.в. 1,2-1,25 г/см³)	м³		ГОСТ7759-73		0,36	450	0,72	900	0,41	506	0,23	281	0,45	563	0,36	450	0,36	450	0,36	450	3,24	4050	в сухом виде 1944 кг
9.3. Порошок магнезитовый каустический	кг	ПМК-75	ГОСТ1216-87			240		480		270		150		300		240		240		240		2160	
10. Масса хромитовая	м³	ПХМ-6		2850	0,03		-		-		-		-		-		-		-		0,03		
10.1. Смесь хромитовая	кг	СХГ-3	ТУ14-8-84-73			99		-		-		-		-		-		-		-		99	
10.2 Стекло жидкое натриевое (уд.вес 1,4-1,5г/см³)	кг		ГОСТ13078-81			6,9		-		-		-		-		-		-		-		6,9	
11. Ткань хлопчатобумажная миткалевой группы	м²	-	ГОСТ 29298-92	0,5	67,0	33,5	137,2	68,6	73,0	36,5	-	-	79,5	39,8	67,0	33,5	37,9	19,0	38,2	19,1	499,8	250	Миткаль, равентух, парусина, стеклоткань, синтетические пленки

Верно: Подп. /Бабитинская/ Перв. примен. КВ-ГМ-116,3-150М Справ. N

Восстановлен с подлинника

Подп. и дата | Инв.N дубл. | Взам. инв.N | Подп. и дата /Подп./ 22.02.88г | Инв.N подл. 27396

1	КО-4270	Подп.	29.07.87	А-26931	
Изм. Лист.	N°докум.	Подп.	Дата	Материалы для обмуровки и тепловой изоляции	Лит. А; Масса -; Масштаб -
Разраб.	Бузанова	Подп.	29.10.87		Лист; Листов 1
Пров.	Душкин	Подп.	28.10.87		
Н. контр.	Сенькова	Подп.	24.12.87	ДКЗ ОГК	
Утв.	Овчинников	Подп.	4.11.87		