

## Техническое описание водогрейных котлов КВ-Г-4,65-95Н и КВ-Г-7,56-95Н

### 1. Назначение.

2  
Водогрейные котлы предназначены для получения горячей воды давлением 0,6 (6) МПа (кгс/см<sup>2</sup>) и номинальной температурой 95°C либо 115°C, используемой в системах отопления жилых, общественных и производственных зданий. В качестве основного топлива используется природный газ, резервное – дизельное топливо.

### 2. Состав и работа котла.

2.1. Котлы выполнены в газоплотном исполнении, имеют горизонтальную компоновку, состоят из топочной камеры и конвективного газохода.

Топочная камера, имеющая горизонтальную компоновку, экранирована трубами Ø60x3 с шагом 90мм, входящими в коллекторы Ø159x4,5 мм. Конвективная поверхность нагрева состоит из U-образных ширм из труб Ø 28x3 с шагом S1 =64мм и S2=40 мм.

Боковые стены конвективного газохода закрыты трубами Ø83x3,5 мм и являются одновременно стояками конвективных ширм.

2.2. Котлы могут быть оборудованы любыми зарубежными и отечественными газовыми горелками соответствующей производительности, имеющими соответствующие технические характеристики и сертификат соответствия

Госстандarta РФ (см. табл. 4.1.2.)

2.3. Несущий каркас у котлов отсутствует. Котлы имеют опоры, приваренные к нижним коллекторам.

2.4. Котлы изолируются теплоизоляционным материалом и поставляются в обшивке из металлического листа.

### 3. Водный режим

3.1 Качество питательной воды должно удовлетворять нормам, устанавливаемым испытаниями в пределах, регламентированных Правилами технической эксплуатации отопительных котельных.

3.2 Вода для подпитки открытых систем теплоснабжения должна отвечать требованиям ГОСТ 2874 «Вода питьевая».

### 4. Комплектность

4.1. Котел поставляется одним транспортабельным блоком.

4.2. В комплект поставки входит:

- котел в обшивке и обмуровке

- комплект арматуры (см. табл. 4.5.3.)

- запорная арматура в пределах котла (см. табл. ...)

- горелка (см. табл. 4.1.2.)

- автоматика (см. табл. 4.4.3.)

- вентилятор (см. табл. 4.3.1.)