А-29990 СБ













1.*Размеры для справок.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров ±t3/2.
3. Масса котла указана без учета массы обмуровки и арматуры.
4. Арматура на входе и выходе из котла показана условно.
5. Обвязку трубопроводами топлива, пара, воды, воздуховодами выполняет проектная организация.

Изм.	Лист.	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Кирсанова		
Пров.		Сироткин		
Т.контр.		Назаров		
Н.контр.		Сироткин		
Утв.		Ковалева		
		Барабаш		

А-29990 СБ

Котел КВ-ГМ-4,65-150 (в режиме 70-150)

Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
А	7720	1:20
Лист	Листов 1	

ОАО ДКМ ОГК